

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00
rg.gliwice@zabrze.psgaz.pl

« KANAD »

Michał Namysłowski

ul. Kwiatowa 10
41-902 Bytom

Wasz znak: PCZ/165/03/2021/KO

Gliwice, 24.05.2021

Nasz znak: PSGZA.0159.463.396.1517.160090815.21

Dot.: naniesienia sieci gazowych dla potrzeb opracowania projektu p/n „Budowa ulicy Czeremchy w miejscowości Pyskowice”.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25.03.2021 informujemy, że w zakresie opracowania naniesiono istniejącą sieć gazową średniego i niskiego ciśnienia stal/PE, której przebieg koliduje z planowaną inwestycją. Kolorem zielonym wrysowano przebieg planowanej rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w fazie realizacji.

Wyrażamy zgodę na ułożenie nowej nawierzchni nad istniejącą siecią gazową pod następującymi warunkami;

- 1.) Nową nawierzchnię nad istniejącą siecią gazową wykonać na co najmniej 30 cm obsypce piaskowej nad rurociągami gazowymi w sposób zabezpieczający go przed bezpośrednim naciskiem warstwy podbudowy nowej nawierzchni.
- 2.) **W przypadku, gdy nie będzie możliwe zachowanie minimalnego przykrycia 0.8m nad siecią gazową (dot. nawierzchni rozbieralnej) gazociągi należy zabezpieczyć..**
- 3.) Głębokość posadowienia gazociągów na odcinkach kolizyjnych ustalić przez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- 4.) Istniejącą, armaturę wyprowadzić do poziomu nowej nawierzchni. Regulację armatury należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do prac na czynnej sieci gazowej.
- 5.) Podczas prowadzenia robót ziemnych od gazociągów należy zachować strefę eksploatacyjną, min. 1.0 m. na której zabrania się poruszania sprzętem ciężkim.
- 6.) Przed rozpoczęciem prac Inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór branżowy wykonywany jest odpłatnie, na który Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

W zakresie niniejszego opracowania nie występują gazociągi podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia – w obsłudze Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym - Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień w Zabrze.

Jednocześnie informujemy, że przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej na załączonej mapie sieci gazowej należy zachować przepisowe odległości od gazociągów;

- **poziome** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, (Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640), **załącznik nr 2;**
- **tabela nr 3 dla gazociągów PE.**
- **tabela nr 2 dla gazociągów stalowych.**

- **pionowe** zgodnie z **PN-91/M-34501**

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Gazownia w Gliwiczach

Marcin Kroczyk

Cennik poz. 5.3.1.1+5.3.2.1

1x104.00PLN + 2x36.00PLN + VAT

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.