

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616



Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl

1043040843



Gliwice, dnia 14.04.2021 r.

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KaNaD Michał Namysłowski
ul. Kwiatowa 10
41-902 Bytom**

Sygnatura: TD/OGL/OME/2021-04-14/0000011

Dotyczy: Budowy ul. Czeremchy na odcinku od ul. Czereśniowej do Jesionowej w Pyskowicach.

W odpowiedzi na pismo jak w temacie informujemy, iż na przedmiotowy zakres kolizji 16.09.2019 r. zostały wydane warunki techniczne usunięcia kolizji sygnatura: TD/OGL/OME/K/WT/KB/62/2019 ważne przez okres 2 lat.

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. w okresie ważności warunków nie można wydać ich ponownie dla tego samego obszaru inwestycji.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Katarzyna Brzyska

Kopia:

1. TDOGL/OME
2. Klient

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dn. 12.04.2021 r.

1043010502



Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-04-12/0000003

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KaNaD Michał Namysłowski
ul. Kwiatowa 10
41-902 Bytom

**Dotyczy: budowy ul. Czeremchy na odcinku od ul. Czereśniowej do Jesionowej
w Pyskowicach. (TD/OGL/OMD/UB/BK/1969/2021)**

Odpowiadając na pismo PCZ/161/03/2021/KO z dnia 25.03.2021 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami i zgodnie z zaznaczonym przez wnioskodawcę wariantem, na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono **orientacyjne (zgodnie z systemem ZMS)** przebiegi linii kablowych SN, nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN i ośw. ulicznego należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku prac w pobliżu naszych urządzeń należy zlecić **płatny nadzór** nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddział Gliwice a o warunki zabezpieczenia lub przebudowy wystąpić na adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Na temat warunków zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy kolidujących odcinków kabli na podstawie wykonanego wywiadu branżowego wypowie się odrębnym pismem TAURON Dystrybucja S.A., Wydział Eksploatacji – OME GLIWICE .


Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne – ośw. uliczne własność UM Pyskowice i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa 1 szt.
Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą
Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik



Beata Kosmala